

北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚发电项目

旁站监理记录表

编号:

日期及气候: 2016.10.26	施工地点: 2.3.4箱变
旁站监理的部位或工序: 基础梁柱浇筑现场	
旁站监理开始时间: 上午: 9:00	旁站监理结束时间: 下午: 14:00
施工情况: 工人: 7人. 振捣棒: 1台. 发电机: 1台. 商品混凝土. 标号: C30	
监理情况: 钢筋型号 绑扎. 支模. 现场制作符合设计和图纸要求.	
发现问题: 模板松动.	
处理意见: 现场整改.	
备注 (包括处理结果): 现场加固.	
承包单位: 李海连 质 检 员: 李海连 日 期: 2016 年 10 月 26 日	项目监理单位: 南宁正信工程监理有限公司 旁站监理人员: 罗兴成 日 期: 2016 年 10 月 26 日

填报说明: 本表由项目监理单位填写, 项目监理单位存