

北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚发电项目

旁站监理记录表

编号:

日期及气候: 2016.11.4	施工地点: 11.13.14.15 箱变区
旁站监理的部位或工序: 基础梁板浇筑 现场	
旁站监理开始时间: 上午 9:00	旁站监理结束时间: 下午 16:00
施工情况: 工人: 7人 振捣棒: 1台 商品混凝土 标号: C25	
监理情况: 模板复核 钢筋型号间距 现场制作符合设计和图纸要求	
发现问题: 振捣 疏密度不均	
处理意见: 现场已整改	
备注 (包括处理结果): 增加振捣 时间	
承包单位:  质 检 员: 李进	项目监理单位: 常州王德工程咨询有限公司 旁站监理人员: 罗兴成
日 期: 2016 年 11 月 4 日	日 期: 2016 年 11 月 4 日

填报说明: 本表由项目监理单位填写, 项目监理单位存——