


北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚发电项目

旁站监理记录表

编号:

日期及气候: 2016.11.4.	施工地点: 12#塔基
旁站监理的部位或工序: 人工开挖, 自拌混凝土	
旁站监理开始时间: 上午: 9:00	旁站监理结束时间: 下午: 16:10
施工情况: 施工人数: 8人. 发电机: 1台. 搅盘: 4个. 搅拌机: 1台.	
监理情况: 人工开挖, 要求按图施工. 钢筋, 骨架, 模板现场制作, 自搅拌混凝土, 配比: C25. 现场采样.	
发现问题: 钢筋绑扎, 间距不均匀.	
处理意见: 现场整改.	
备注 (包括处理结果) 调整钢筋, 重新绑扎.	
承包单位:  质 检 员: 李波 日 期: 2016.11.4	项目监理机构:  旁站监理人员: 张荣 日 期: 2016.11.4

填写说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存_____