

北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚发电项目

旁站监理记录表

编号:

日期及气候: 2016.11.7	施工地点: 17.22.23.27基础
旁站监理的部位或工序: 基础浇筑	
旁站监理开始时间: 下午9:00	旁站监理结束时间: 16:40
施工情况: 施工人数: 振捣棒两台	
监理情况: 开挖深度、钢筋绑扎、模板支护符合设计要求, 浇筑C30商混,	
发现问题: 垫块分布不均	
处理意见: 现场整改	
备注 (包括处理结果): 增加垫块	
承包单位: 江苏省工业设备安装集团有限公司 质 检 员: 李海清 日 期: 2016年11月7日	项目监理机构: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚发电项目 旁站监理人员: 陈亚生 日 期: 2016年11月7日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存