

北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚发电项目

旁站监理记录表

编号:

日期及气候: 2016.11.18: 晴	施工地点: 29.30.37.38.箱变基础
旁站监理的部位或工序: 现场钢筋绑扎. 混凝土浇筑.	
旁站监理开始时间: 下午 12:00	旁站监理结束时间: 下午 17:00
施工情况: 施工人员: 8人. 振捣棒: 2台.	
监理情况: 开挖降板. 钢筋绑扎. 模板支护. 符合规范要求. 高标C30标准.	
发现问题: 垫块少的. 钢筋露底	
处理意见: 现场整改. 增加垫块	
备注 (包括处理结果): 增加垫块. 钢筋截掉多余部分.	
承包单位:  北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚发电项目 质检员: 李海波 日期: 2016年11月18日	项目监理机构:  北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚发电项目 旁站监理人员: 张荣建 日期: 2016年11月18日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存