

北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚发电项目

旁站监理记录表

编号: .

日期及气候: 2016.11.27.	施工地点: 12. 16. 18. 19 箱道旁
旁站监理的部位或工序: 基础梁柱浇筑现场	
旁站监理开始时间: 上午 9:00	旁站监理结束时间: 下午 17:00
施工情况: 2人: 8人. 振捣棒: 1台.. 商品混凝土. 标号: C25.	
监理情况: 钢筋型号. 绑孔. 支模. 现场制作符合设计图和规范要求	
发现问题: 钢筋绑扎间距不均匀	
处理意见: 现场整改	
备注 (包括处理结果): 现场钢筋重新绑孔	
承包单位: 江苏省工业设备安装集团有限公司 质 检 员: 李海连 日 期: 2016 年 11 月 27 日	项目监理机构: 常州巴伦子监理公司 旁站监理人员: 马兴成 日 期: 2016 年 11 月 27 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存_____