

北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚发电项目

旁站监理记录表

编号:

日期及气候: 2017.3.21	小雨	施工地点: 19#回填接地沟.
旁站监理的部位或工序: 19#主接地网回填.		
旁站监理开始时间: 上午:8:30分	旁站监理结束时间: 上午:10:50分.	
施工情况: 2人6人, 挖坑机一台. 接地扁铁 60x6 规格.		
监理情况: 接地沟测量深度 90cm. 接地扁铁焊接接触面符合设计及规范要求.		
发现问题: 接地沟坑底杂物较多.		
处理意见: 现场清理.		
备注 (包括处理结果): 已清理干净.		
承包单位: 江苏省工业设备安装集团有限公司 质 检 员: 李洪道 日 期: 2017年3月21日	项目监理机构: 弘毅监理 旁站监理人员: 李洪成 日 期: 2017年3月21日	

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存——