

# 旁站监理记录表

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站项目 编号：PDS-002

|                                                                                                                           |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候：2016 年 12 月 30 日 晴 7-11℃                                                                                            | 施工地点：红联村 110KV 汇集站                                                         |
| 旁站监理的部位和工序：汇集站综合配电室基础承台浇筑                                                                                                 |                                                                            |
| 旁站监理开始时间：15: 00                                                                                                           | 旁站监理结束时间：17: 30                                                            |
| <p>1、施工情况：</p> <p>2、施工单位施工人员 8 人，施工员、安全员就位。</p> <p>3、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。</p> <p>4、混凝土为商品混凝土，等级为 C30，共计 27m³</p>     |                                                                            |
|                                        |                                                                            |
| <p>5、。</p> <p>监理情况：</p> <p>1、检查模板工程质量和施工单位人、料、机准备情况。</p> <p>2、检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。</p> <p>3、现场旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。</p> |                                                                            |
| <p>发现问题：</p> <p>1、个别矿柱钢筋偏移</p>                                                                                            |                                                                            |
| <p>处理意见：</p> <p>1、让施工人员及时修整</p>                                                                                           |                                                                            |
| <p>备注（包括处理结果）：</p> <p>施工单位按要求修整完</p>                                                                                      |                                                                            |
| <p>承包单位：湖南省工业设备安装有限公司</p> <p>质 检 员：朱云兵</p> <p>日 期：2016 年 12 月 30 日</p>                                                    | <p>项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>旁站监理人员：王守明</p> <p>日 期：2016 年 12 月 30 日</p> |

填报说明：

由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建