

旁站监理记录表

工程名称：仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号：XJ-ZJ-009

日期及气候：2017 年 09 月 19 日 晴 19-33℃		施工地点：光伏区	
旁站监理的部位和工序：桩基			
旁站监理开始时间：07：00		旁站监理结束时间：11：00	
施工情况： 1、施工单位施工人员 15 人，现场自拌混凝土，振捣泵一台。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、混凝土为商砼，严格按照配合比单进行配比搅拌，等级为 C30，自卸。			
监理情况： 1、检查钢筋规格及模板尺寸和施工单位人、料、机准备情况。 2、现场旁站混凝土浇筑过程，检查浇筑施工工艺。 3、检查混凝土配合比、坍落度 120，现场做试块一组。			
发现问题 无			
处理意见： 无			
备注：督促施工人员注意振捣密实。			
承包单位：正泰国际工程有限公司 质 检 员： <u>杨建生</u> 日 期：2017 年 09 月 19 日		项目监理单位： <u>常州正衡监理</u> 旁站监理人员： <u>朱号兵</u> 日 期：2017 年 09 月 19 日	

填报说明：

由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。