

旁站监理记录表

编号: 007

工程名称: 常州正续光伏项目

日期及气候: 2016. 11. 5. 晴

施工地点: 20MW光伏发电1#区

旁站监理的部位和工序: 1#光伏区防雷接地网焊接

旁站监理开始时间: 9:

旁站监理结束时间: 11:30

施工情况:

施工工人到达现场, 将电焊机, 施工器具准备完毕。首先由现场技术负责人作了技术交底, 然后开始施工。

监理情况:

旁站监理人员进场后, 对所带接地材料进行了检查, 对材料, 焊接作业, 进行了检查, 搭接长度不小于扁钢宽度的2倍, 并且三个接边进行焊接, 焊缝平整, 饱满, 牢固, 焊接完成后, 做好防腐工作。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注 (包括处理结果):

承包单位: 江苏正续光伏有限公司

质检员: 阮东胜

项目监理机构: 常州正续光伏

旁站监理人员: 朱号兵

日期: 2016年 11月5日

日期: 2016年 11月5日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。