

旁站监理记录表

工程名称: 乌拉特前旗小奈农电线路改造工程20MW光伏发电项目 编号:

日期及气候: 2016.12.15

施工地点: 2#光伏区

旁站监理的部位和工序: 光伏场区防雷接地网焊接

旁站监理开始时间: 8:30

旁站监理结束时间: 11:30

施工情况:

施工人员到达现场, 电焊机, 工器具准备完毕。首先由现场施工负责人跟施工交底, 然后开始工作。

监理情况:

施工人员按照图纸要求和规范进行下料, 然后进行焊接, 搭接长度不少于扁钢宽度的2倍, 并且三个接边^处进行焊接, 焊缝平整, 饱满, 牢固。符合设计要求。焊接完成后做好防腐工作。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注(包括处理结果):

承包单位: 江苏中能建设工程有限公司

项目监理机构: 常州王德电力工程监理有限公司

质检员: 张亚平

旁站监理人员: 韩文强

日期: 2016年12月15日

日期: 2016年12月15日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。