

旁站监理记录表

工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地高光伏项目一期 20mw 项目

编号: 036

日期及气候: 2017. 9. 14. 13/25℃ 晴		施工地点: 普兰店镇唐家村	
旁站监理的部位或工序: 桩基施工			
旁站监理开始时间: 7:30		旁站监理结束时间: 12:40	
施工情况: ① 经检查, 桩基管理人员持证上岗, 作业人员持证上岗, 安全措施到位, 开始施工。 ② 桩基采用商品混凝土 C30, 桩径为 800mm, 桩长为 12m。 ③ 桩基采用机械压桩, 桩基垂直度符合要求。 ④ 现场做桩基试块 2 组。			
监理情况: ① 安全交底, 作业人员到岗。 ② 检查材料合格证, 日期符合, 桩基为 C30 混凝土, 桩径为 800mm, 桩长为 12m, 符合要求。 ③ 桩基施工过程中, 桩基垂直度符合要求, 桩基无倾斜。 ④ 桩基施工过程中, 桩基无断桩、夹渣等质量问题。			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备注 (包括处理结果):			
施工单位: 质检员: 杨鹏 日期: 2017. 9. 14		项目监理机构: 旁站监理人: 王卫 日期: 2017. 9. 14	

注: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建