

旁站监理记录表

表号 TATG

工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目

编号: 022

日期及气候: 2017.5.24 小雨 12/24	工程地点: 辽阳县寒岭镇唐家村
旁站监理的部位或工序: 桩基施工	
旁站监理开始时间: 9:00	旁站监理结束时间: 11:00
施工情况: 1. 施工单位技术、安全、质量管理人员到岗, 并已进行安全技术交底。 2. 桩基编号 C15 细石, 桩径 180mm。 3. 施工时, 桩底注满振捣, 快插慢拔, 成型。 4. 现场用吊车转运, 人工浇筑。	
监理情况: 1. 施工单位技术、安全、质量管理人员到岗, 有安全技术交底。 2. 桩基编号, 规格符合设计及规范要求, 日期与送料日期一致。 3. 施工工艺符合要求。	
发现问题:	
无	
处理意见:	
无	
备注:	
项目部: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目 质检员: 郭军 2017 年 5 月 24 日	项目监理部: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目 旁站监理人员: 李正 2017 年 5 月 24 日

本表由项目监理部填写, 项目监理部存一份