

旁站监理记录表

表号 TATG

工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目 编号: 020.

日期及气候: 2017. 5. 17 晴/17/20.	工程地点: 辽阳县寒岭镇唐家村
旁站监理的部位或工序: 球台木模板基础浇筑.	
旁站监理开始时间: 8.00	旁站监理结束时间: 15.00
施工情况: (1) 施工单位技术、安全、质量管理人员到岗, 对以进行安全技术交底. (2) 砼标号为 C30. 细石砼. 坍落度 180±20. (3) 砼色 22 吨, 砼浇筑. 振捣 (以标准慢板). 成型. (4) 用泵车输送. (73. m³) 人工浇筑.	
监理情况: (1) 施工单位技术、安全、质量管理人员到位, 有技术交底. (2) 砼标号. 配比符合设计及规范要求且材料未送检且材料一致. (3) 施工过程符合规范.	
发现问题:	
无	
处理意见:	
无	
备注:	
项目部: 质检员: 张少一 2017 年 5 月 17 日	项目监理部: 旁站监理人员: 张少一 2017 年 5 月 17 日

本表由项目监理部填写, 项目监理部存 份