

表号 TATG

工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目

编号: 026

日期及气候: 2017.6.1. 晴 11/25

工程地点: 辽阳县寒岭镇

旁站监理的部位或工序: 分线坑基础支模、浇筑

旁站监理开始时间: 8:00

旁站监理结束时间: 14:00

施工情况: 1. 施工单位技术、安全、质量等管理人员到岗, 工人进行安全技术交底。
 2. 石子为 C25 细石子, 细度模数 4.0 ± 0.5。
 3. 施工工艺: 放线、支模、钢筋绑扎、浇筑、振捣、校正、成型。
 4. 现场随机抽检, 人工打试块。

监理情况: 1. 施工单位技术、安全、质量等管理人员已到位, 有技术交底。
 2. 石子符合 C25 细石子要求及规范, 日期与送检日期一致。
 3. 施工工艺符合规范, 砂量: 46.4 吨。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注:

项目部:

质检员:

郭崇

2017年6月1日

项目监理部:

旁站监理人员:

王红

2017年6月1日

本表由项目监理部填写, 项目监理部存一份