

旁站监理记录表

表号 TATG

工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目 编号: 031

日期及气候: 2017. 6. 6. 阴 雨 16/22	工程地点: 辽阳县寒岭镇唐家
旁站监理的部位或工序: 500V 电压互感器端子箱高液位。	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 11:30
施工情况: 施工单位技术、质量、安全等管理人员到岗, 对以下项目进行技术交底: 1. 破机 15 吨石子, 规格 180±20。 2. 施工先, 交接, 浇筑, 振捣, 成型。 3. 跟岗同机浇筑。	
监理情况: 1. 施工单位技术、质量、安全等管理人员到岗, 有安全技术交底。 2. 破机号, 规格符合规范要求, 日期与送料日期一致, 为 6 月 6 日。 3. 施工先符合规范要求。	
发现问题:	
无	
处理意见:	
无	
备注:	
项目部: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目 质检员: 郭岩 2017 年 6 月 6 日	项目监理部: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目 旁站监理人员: 王红波 2017 年 6 月 6 日

本表由项目监理部填写, 项目监理部存 1 份