

旁站监理记录表

工程名: 衢州杭泰柯城 160MW光伏发电项目

编号 ZHJL-QZ20170729

日期及气候: 2017年7月29日 晴 | 工程地点: 浙江省衢州市柯城区九华乡塔石岭村

旁站监理的部位及工序: 光伏区26、27、28区箱变测试和耐压试验

旁站监理开始时间: 7:30

旁站监理结束时间: 19:40

(一) 施工情况:

- (1) 试验人员满足试验要求; (2) 现场试验条件已具备; (3) 试验仪器、用具安全可靠, 符合试验要求; (4) 作业面符合施工要求; (5) 已完成作业票的确认许可; (6) 试验区域内的安全防护; (7) 临时用电符合安全要求; (8) 灭火器符合消防要求; (9) 施工方的专职安全员、项目技术负责人现场旁站。




(二) 监理情况:


- (1) 检查试验人员满足试验要求; (2) 审核试验人员资质等级齐全有效; (3) 审核试验仪器、用具安全可靠, 符合试验要求; (4) 检查试验区域内的安全防护措施落实到位; (7) 检查临时用电符合安全要求; (8) 检查灭火器符合消防要求。 (9) 审核试验单位的资质等级合法有效; (10) 审核应急预案的合理性; (11) 督促施工方的专职安全员、项目技术负责人现场旁站。

发生情况: 发现有少数试验人员安全意识不强, 不能正确使用劳动防护用品。

处理意见: 对不符合安全要求人员责令停止试验, 加强安全教育。

施工企业: 江苏天力建设集团有限公司

项目经理部: 

质检员 (签字): 
2017 年 7 月 29 日

监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理机构: 监理衢州杭泰柯城 160MW光伏发电项目
电项目监理部

旁站监理人员 (签字): 
2017 年 7 月 29 日