

旁站监理记录

工程名称: 无棣县西小王镇 60 兆农光互补集中式光伏发电项目

编号: GTFHD-38

日期: 2017 年 07 月 20 日

天气: 多云

施工单位: 苏州爱康能源工程技术股份有限公司

旁站监理的部位或工序: 35kV 开关柜至 13# 箱式变压器高压电缆试验

旁站开始时间: 2017 年 07 月 20 日 10 时 15 分

旁站结束时间: 2017 年 07 月 20 日 11 时 00 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1、施工作业指导书是 ☒ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过, 主要内容和要求是 ☒ 否 ☐ 向全体施工人员进行技术交底。

2、施工管理人员 2 人、试验人员 1 人, 是 ☐ 否 ☐ 均到岗。

3、试验设备使用 交流试验变压器; 绝缘电阻表, 是 ☒ 否 ☐ 在检验有效期内。

4、交流耐压试验的频率、电压和时间是 ☒ 否 ☐ 满足要求。

5、试验操作方法及安全措施是 ☒ 否 ☐ 符合规定。

6、耐压试验前后, 绝缘电阻测量是 ☐ 否 ☒ 有明显变化。

发现问题及处理情况:

无

旁站监理人员 (签字): 郭兴德

2017 年 07 月 20 日

本表由项目监理部填写, 项目监理部存 1 份