

旁站记录表

工程名称：浙江滨特热能科技有限公司 2337.83KW 分布式光伏发电项目

编号：SXJH-PZJL-20170103

日期及气候：2017年01月03日 天气：晴 温度：8℃-15℃	施工单位：中机国能浙江工程有限公司
旁站的部位和工序：浙江滨特热能科技有限公司 2337.83KW 分布式光伏发电项目箱变逆变基础浇筑	
旁站开始时间：2017.01.03 13:30	旁站结束时间：2017.01.03 15:30
施工情况： 1.人员配备：5人，满足现场施工需要； 2.材料供应：准备充分； 3.现场布置：符合作业指导书规定要求； 4.混凝土搅拌、捣固、下料：机械搅拌、机械振捣； 5.安全文明措施：措施到位，在现场得到执行； 6.现场作业是否符合施工技术措施：符合； 监理情况： 1、检查施工单位机械人员配置情况符合要求； 2、对进场混凝土厂家进行资质确认； 3、对进场混凝土做塌落度试验、抗渗等级，符合要求； 4、混凝土浇筑部位符合要求；	
发现问题及处理情： 施工人员未佩戴安全帽，已提出整改；	
旁站监理人员（签字）：王瑞平 20167年 01月 03日	

箱变基础浇筑现场:



