

旁站记录表

工程名称：浙江翔鹰门窗有限公司 2699.29KW 分布式光伏发电项目
编号：SXJH-PZJL-20161224

日期及气候:2016 年 12 月 24 日 天气: 晴 温度: 6℃-13℃	施工单位: 中机国能浙江工程有限公司
旁站的部位和工序: 浙江翔鹰门窗有限公司 2699.29KW 分布式光伏发电项目箱变逆 变基础浇筑	
旁站开始时间: 2016.12.24 8:00	旁站结束时间: 2016.12.24 11:30
施工情况: 1.人员配备: 7 人, 满足现场施工需要; 2.材料供应: 准备充分; 3.现场布置: 符合作业指导书规定要求; 4.混凝土搅拌、捣固、下料: 机械搅拌、机械振捣; 5.安全文明措施: 措施到位, 在现场得到执行; 6.现场作业是否符合施工技术措施: 符合; 监理情况: 1、检查施工单位机械人员配置情况符合要求; 2、对进场混凝土厂家进行资质确认; 3、对进场混凝土做塌落度试验、抗渗等级, 符合要求; 4、混凝土浇筑部位符合要求;	
发现问题及处理情: 施工人员未佩戴安全帽, 已提出整改;	
旁站监理人员(签字): 王瑞平 2016 年 12 月 24 日	

箱变逆变基础浇筑现场：



