

旁站监理记录表

工程名称: 浙江丽水埃菲生太阳能 10MW 分布式光伏发电项目 编号:

日期: 2016.12.18 气候: 多云 工程地点: 鼎力阀门

旁站监理的部位或工序: 高压开关柜就位.

旁站监理开始时间: 12:30 旁站监理结束时间: 15:00

施工情况:

1. 现场施工人员 8 人, 管理人员 1 人, 人员配置齐全.
2. 施工方案已制订, 并以进行技术交底.
3. 安装平整度及垂直度满足要求.
4. 施工措施落实良好.

监理情况:

1. 设备保护良好, 无损坏现象.
2. 人员指挥得当, 施工过程合理顺利.
4. 开关柜安装满足设计及规范要求.
4. 开关柜合格证出厂试验报告及说明书齐全.

发现问题: 摆放垂直度不满足要求.

处理意见: 重新摆放, 垫铁片.

备注: 已整改, 符合要求.

承包单位:

质检员:



项目监理部:

旁站监理人员:

