

旁站监理记录表

工程名称：禹州梨园沟 120mw 光伏发电项目 220kv 升压站工程

编号：001

日期及气候：2017. 2. 28 晴转雨	工程地点：新州梨园沟村
旁站监理的部位或工序：南副、西副、围墙圈梁	
旁站监理开始时间：14:20	旁站监理结束时间：17:20
施工情况： ① 安全、技术、质量管理人到岗对工人进行安全、技术交底 ② 砼用商砼，标号为 C30 梁 250×500 ③ 采用振捣棒振捣 ④ 现场施工认为 10 人，一台装载机运砼	
监理情况： ① 检查施工单位管理人员是否到岗 ② 砼用商砼，标号、坍落度、日期、料单上至，符合设计 ③ 砼浇筑前，经旁站、签字、验收合格，监理签字指令	
发现问题： 无	
处理意见：	
备注：	
项目部：杨朋 质检员：杨朋 2月28日	项目监理部：王 旁站监理人员：王 2017. 2月28日

本表由项目监理部填写，项目监理部存__份

