

旁站监理记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120mw 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号：

日期：2017 年 06 月 11 日 天气：多云				施工单位：天津市光宇电力工程安装有限公司		
旁站监理的部位：主变压器器身检查						
旁站开始时间：2017 年 06 月 11 日 09 时 23 分				旁站结束时间：2017 年 06 月 11 日 11 时 14 分		
旁站的关键部位、关键工序施工情况：						
工 序	检 验 项 目	性 质	单 位	质 量 标 准	质量检验结果	单项 评定
器 身 外 观	器身各部位	主要		绑扎齐全，无移动	绑扎齐全，无移动	合格
	各部件外观	主要		无烧伤、损坏及变形	无烧伤、损坏及变形	合格
	绝缘螺栓及垫块	主要		齐全，无损坏，且防松措施 可靠	齐全，无损坏，且防松措 施可靠	合格
	绕组及引出线绝缘 层	主要		完整，包缠牢固紧密	完整，包缠牢固紧密	合格
发现问题及处理情况： 无						
旁站监理人员（签字）： 赵毅 2017 年 6 月 11 日						

本表由项目监理部填写，项目监理部存 1 份