

# 旁站监理记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120mw 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号：

日期：2017 年 06 月 10 日 天气：多云	施工单位：天津市光宇电力工程安装有限公司
旁站监理的部位：主变压器局部放电试验	
旁站开始时间：2017 年 06 月 10 日 13 时 23 分	旁站结束时间：2017 年 06 月 10 日 15 时 23 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书已向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求已向全体施工人员进行技术交底。 2、施工管理人员 3 人、试验人员 5 人。 3、试验设备使用是在检验有效期内。 4、局部放电试验的频率、电压和时间满足要求。 5、试验操作方法及安全措施符合规定。 6、局部放电试验前后，绝缘电阻测量无明显变化。	
发现问题及处理情况：  <p style="text-align: center;">无</p>	
旁站监理人员（签字）：赵毅	2017 年 6 月 10 日

本表由项目监理部填写，项目监理部存 1 份