旁站监理记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120mwp 光伏发电项目 220kV 升压站工程　　编号：

日期：2017 年 07 月 20 日　天气：多云	施工单位：天津市光宇电力工程安装有限公司
旁站监理的部位：主变压器耐压试验、GIS 设备耐压试验	
旁站开始时间：2017 年 07 月 20 日 09 时 32 分	旁站结束时间：2017 年 07 月 20 日 10 时 28 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1、施工作业指导书以向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求以向全体施工人员进行了技术交底。

2、施工管理人员 3 人、试验人员 5 人。

3、试验设备使用是在检验有效期内。

4、交流耐压试验的频率、电压和时间满足要求。

5、试验操作方法及安全措施符合规定。

6、耐压试验前后，绝缘电阻测量无明显变化。

发现问题及处理情况：

无

旁站监理人员（签字）：赵毅　　2017 年 7 月 20 日

本表由项目监理部填写，项目监理部存 1 份