

旁站监理记录表

工程名称: 禹州梨园沟 120mwp 光伏发电项目 220kv 升压站工程

编号: 008

日期及气候: 2017. 4. 4.	工程地点: 梨园沟项目地.
旁站监理的部位或工序: 铁塔组立, 丰油池底板, S16 垫层, 结构垫层.	
旁站监理开始时间: 17:20	旁站监理结束时间: 21:30
施工情况: ① 验收, 技术人员到岗, 予以进行指导. ② 梨园沟项目地. ③ 丰油池底板 C30, 丰油池底板 C30, P6, 垫层为 C15. ④ 施工人员 9 人.	
监理情况: ① 检查现场安全, 检查技术人员到岗. ② 验收 C30 丰油池底板为 C30 P6, 厚度为 180±20. ③ 对照单上的桩号, 日期, 现场测量, 符合设计要求. ④ 现场安全防护到位.	
发现问题: 现场照明 亮度不足 需改正.	
处理意见: 现场立即改正.	
备注: 无	
项目部: 质检员: 杨月鹏 4月4日	项目监理部: 旁站监理人员: 王亚东 2017年4月4日

本表由监理单位填写, 项目监理部存一份