

旁站监理记录表

工程名称: 内乡县岵岭乡 100MW 光伏电站项目

编号: JZL5-016

日期及天气: 2017、11、6 日 晴 10~20℃	施工单位: 南京东送电力科技有限公司
旁站监理的部位或工序: 升压站综合楼、生产楼支模及绑扎钢筋	
旁站监理开始时间: 7 点 23 分	旁站监理结束时间: 19 点 45 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 一、施工准备 1、钢筋材质符合要求; 并办理了进场报验手续。 2、模板工程的稳定性、强度、刚度符合施工规范及设计要求。 3、模板工程检验批已办理验收手续。 5、施工人员及技术人员齐全, 技术交底完成。 6、特殊工种操作人员证件齐全有效。 二、施工过程 1、钢筋种类、直径符合图纸要求。 2、钢筋锚固长度、水平段长度符合要求。 3、钢筋接头、箍筋间距符合要求。 4、钢筋支垫和保护层保证措施可靠和符合要求。	
发现的问题及处理情况: 整个施工过程符合规范要求	
旁站监理人员 (签字): 马少经 2017 年 11 月 6 日	

