

旁 站 记 录

工程名称: 洛阳丰盈新能源有限公司60MW光伏电站项目:

日期及气候: 2017.6.2 晴	施工地点: 塔基基础
旁站监理的部位或工序: 110KV线路24#塔基浇筑砼	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 14:00
施工情况: 施工单位6人、施工人员、技术负责人、安全员就位、 施工单位项目部对现场施工人员进行安全技术交底, 混凝土为商砼,人工装填,机械振捣,	
监理情况: 检查模板、钢筋工程质量和施工单位人、料、机准备情况、 检查商砼配合比、塌落度,见证混凝土试块预留、 现场旁站混凝土浇筑过程、检查混凝土施工工艺、	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注(包括处理结果): 无	
施工单位: 质 检 员: 谷雪强 日 期: 2017.6.2	项目监理机构: 旁站监理人: 赵铁柱 日 期: 2017.6.2

注: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 份。