

旁站监理记录表

工程名称: 内乡县马山口镇 50MW 光伏电站项目

编号: JZL6-001

日期及天气: 2017 年 1 月 21 日 多云 3℃~16℃	施工单位: 南京东送电力科技有限公司
旁站监理的部位或工序: 110kV 升压站综合楼主变基础开挖	
旁站监理开始时间: 2017 年 1 月 21 日 11: 00	旁站监理结束时间: 2017 年 1 月 21 日 14: 10
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 依据图纸 SFHH-NYMS-T0301 对 110kV 升压站主变基础开挖进行旁站,基础开挖深度为±0 以下-2.500 米,现场一台挖掘机,3 个施工人员,现场标高,开挖尺寸,符合图纸及设计要求。 现场实测开挖尺寸为 2050mm×3500mm,现场土质符合要求,现场开挖深度符合要求。	
	
发现的问题及处理情况: 现场无专人看护,已要求施工单位进行专人看护,确保施工安全	
旁站监理人员(签字): 杨康	2017 年 1 月 21 日

