

## 旁站监理记录

工程名称:通新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目(二期 20MWp) 编号 ZZSD-02-CZZH-011

|                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候: 2017 年 10 月 21 日                                                                                                                                               | 工程地点: 道庄施工区                                                                         |
| 旁站监理的部位或工序: 道庄桩基基础浇筑                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 旁站监理开始时间: 14:00                                                                                                                                                       | 旁站监理结束时间: 15:30                                                                     |
| <p>施工情况: 1、施工方现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场。</p> <p>2、技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训。</p> <p>3、采用山西久固混凝土有限公司 C<sub>30</sub> 细石</p> <p>4、6 人施工,</p> <p>5、振捣棒一个。</p> <p>6、现场设备配备齐全。</p> |                                                                                     |
|  <p style="text-align: center;">道庄桩基基础浇筑<br/>2017-10-21</p>                         |  |
| <p>监理情况: 1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质, 均符合要求。</p> <p>2、对现场施工人员进行安全强调。</p> <p>3、检查机械运转正常。</p> <p>4、配合比比例: C:W:S:G。</p> <p>5、混凝土标号 C30。</p>                                     |                                                                                     |
| 发现问题:                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| 处理意见:                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| 备 注:                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| <p>施工项目部: 江苏卓越新能建设工程有限公司</p> <p>司 检 员: <u>杜超</u></p> <p>日 期: 2017 年 10 月 21 日</p>                                                                                     | <p>监理项目部: 常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>旁站监理人员: <u>孙志奎</u></p> <p>日 期: 2017 年 10 月 21 日</p> |

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。