

旁站监理记录表

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目 编号:ZZSD-01-ZHJL-025

日期及气候: 2017年04月26日 晴		工程地点: 晋城市泽州县南村镇环秀村	
旁站监理的部位及工序: 光伏区2单元支架基础浇筑		商砼—C30	
旁站监理开始时间: 8: 00		旁站监理结束时间: 18: 30	
施工情况: 采用自拌混凝土, 强度C30, 混凝土搅拌机1台、装机2台、振捣棒2台。施工员、施工班组长、质检员到岗, 抹灰工7人。			
监理情况: 1、检查模板的几何尺寸, 均符合要求。2、现场采用自拌混凝土搅拌。3、混凝土振捣时, 做到快插慢拔, 振动器插点均匀。			
			
发生情况: 无			
处理意见:			
施工企业: 江苏华能建设工程集团有限公司		监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司	
项目经理部: 质检员 (签字): 陈超		项目监理机构: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目	
2017 年 04 月 26 日		旁站监理人员 (签字): 2017 年 04 月 26 日	