混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-03

工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目			施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		
桩机类型	高频锤			设计桩顶标高	13.2M		
方阵（ 4# ）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长(M)	有效桩长(M)	最后贯入度(MM)	备注
序号	桩号						
72	207	PHC300AB70-8.0	13.18	8	8	27	
73	208	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
74	209	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	32	
75	210	PHC300AB70-8.0	13.18	8	8	27	
76	211	PHC300AB70-8.0	13.17	8	8	27	
77	212	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
78	213	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	27	

旁站监理：王兴明　　质检员：姜德正　　施工日期：20170316