混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-04

工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期20MWp光伏发电项目			施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		
桩机类型	高频锤			设计桩顶标高	13.20M		
方阵（　　）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长（M）	有效桩长（M）	最后贯入度(MM)	备注
序号	桩号						
136	472	PHC300A70	13.24	7	7	25	
137	537	PHC300A70	13.22	7	7	27	
138	556	PHC300A70	13.21	7	7	28	
139	622	PHC300A70	13.19	7	7	29	
140	641	PHC300A70	13.20	7	7	28	

旁站监理：王兴明　姜建江　　施工日期：20170225