混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-09

工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目			施工单位		特变电工新疆新能源股份有限公司	
桩机类型	高频锤			设计桩顶标高		13.20M	
方阵（ 2# ）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长（M）	有效桩长（M）	最后贯入度（MM）	备注
序号	桩号						
336	69	PHC300AB70	13.50	8	8	25	
337	68	PHC300AB70	13.50	8	8	27	
338	67	PHC300AB70	13.22	8	8	24	
339	66	PHC300AB70	13.19	8	8	28	
340	65	PHC300AB70	13.21	8	8	28	
341	63	PHC300AB70	13.22	8	8	29	
342	62	PHC300AB70	13.19	8	8	26	
343	61	PHC300AB70	13.21	8	8	26	
344	60	PHC300AB70	13.23	8	8	25	
345	59	PHC300AB70	13.25	8	8	24	
346	58	PHC300AB70	13.24	8	8	29	
347	57	PHC300AB70	13.22	8	8	25	
348	56	PHC300AB70	13.23	8	8	29	
349	55	PHC300AB70	13.23	8	8	24	
350	54	PHC300AB70	13.19	8	8	24	
351	53	PHC300AB70	13.17	8	8	29	
352	52	PHC300AB70	13.18	8	8	27	
353	51	PHC300AB70	13.22	8	8	24	
354	50	PHC300AB70	13.23	8	8	25	
355	49	PHC300AB70	13.21	8	8	24	
356	16	PHC300AB70	13.19	8	8	24	
357	15	PHC300AB70	13.22	8	8	25	
358	14	PHC300AB70	13.24	8	8	23	
359	13	PHC300AB70	13.23	8	8	24	
360	12	PHC300AB70	13.19	8	8	25	
361	11	PHC300AB70	13.25	8	8	27	
362	10	PHC300AB70	13.24	8	8	24	
363	9	PHC300AB70	13.21	8	8	25	
364	8	PHC300AB70	13.24	8	8	29	
365	7	PHC300AB70	13.21	8	8	24	
366	5	PHC300AB70	13.24	8	8	24	
367	4	PHC300AB70	13.20	8	8	23	
368	3	PHC300AB70	13.23	8	8	28	
369	2	PHC300AB70	13.23	8	8	29	
370	1	PHC300AB70	13.25	8	8	29	

旁站监理：王光川　　姜健亚　　施工日期：20170303