混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-02

工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目			施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		
桩机类型	高频锤			设计桩顶标高	13.20M		
方阵（ 3# ）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长(M)	有效桩长(M)	最后贯入度(MM)	备注
序号	桩号						
13	1	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
14	2	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	28	
15	3	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	27	
16	4	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	27	
17	5	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	27	
18	6	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	26	
19	7	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	27	
20	41	PHC300AB70-8.0	13.17	8	8	29	
21	42	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	27	
22	43	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	27	
23	44	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	28	
24	45	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	27	
25	46	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	27	
26	47	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	30	
27	48	PHC300AB70-8.0	13.18	8	8	27	
28	49	PHC300AB70-8.0	13.18	8	8	27	
29	50	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	32	
30	51	PHC300AB70-8.0	13.18	8	8	27	
31	52	PHC300AB70-8.0	13.17	8	8	27	
32	53	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	31	
33	81	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	27	
34	82	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
35	83	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	28	
36	84	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	27	
37	85	PHC300AB70-8.0	13.25	8	8	27	
38	86	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	27	
39	87	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	24	
40	88	PHC300AB70-8.0	13.25	8	8	27	
41	89	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	27	
42	90	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	26	
43	91	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	27	
44	92	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	29	
45	93	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	27	
46	94	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	24	
47	95	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	27	
48	121	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	28	

旁站监理：王兴明　　质检员：：高建辰　　施工日期：20170307