混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-07

工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目			施工单位		特变电工新疆新能源股份有限公司	
桩机类型	高频锤			设计桩顶标高		13.20M	
方阵（ 3# ）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长(M)	有效桩长(M)	最后贯入度(MM)	备注
序号	桩号						
165	159	PHC400A95-11.0	13.18	11	11	27	
166	160	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	28	
167	187	PHC400A95-11.0	13.18	11	11	27	
168	188	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	

旁站监理：王兴明　　质检员：：姜健正　　施工日期：20170311