混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-10

工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目			施工单位		特变电工新疆新能源股份有限公司	
桩机类型	高频锤			设计桩顶标高		13.20M	
方阵（ 3# ）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长(M)	有效桩长(M)	最后贯入度(MM)	备注
序号	桩号						
255	189	PHC400A95-11.0	13.19	11	11	27	
256	190	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
257	191	PHC400A95-11.0	13.21	11	11	24	
258	192	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
259	193	PHC400A95-11.0	13.21	11	11	30	
260	194	PHC400A95-11.0	13.18	11	11	28	
261	195	PHC400A95-11.0	13.17	11	11	27	
262	196	PHC400A95-11.0	13.21	11	11	27	
263	197	PHC400A95-11.0	13.21	11	11	30	
264	198	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
265	199	PHC400A95-11.0	13.21	11	11	27	
266	200	PHC400A95-11.0	13.24	11	11	32	
267	227	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
268	228	PHC400A95-11.0	13.24	11	11	27	
269	229	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	

旁站监理：王兴明　　质检员：：姜德正　　施工日期：20170312