混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-15

工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目			施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		
桩机类型	高频锤			设计桩顶标高	13.20M		
方阵（ 3# ）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长(M)	有效桩长(M)	最后贯入度(MM)	备注
序号	桩号						
120	276	PHC400A95-11.0	13.25	11	11	32	
121	277	PHC400A95-11.0	13.24	11	11	27	
122	278	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	30	
123	279	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	28	
124	280	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
125	307	PHC400A95-11.0	13.19	11	11	27	
126	308	PHC400A95-11.0	13.17	11	11	30	
127	309	PHC400A95-11.0	13.18	11	11	27	
128	310	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
129	311	PHC400A95-11.0	13.21	11	11	32	
130	312	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	25	
131	313	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
132	314	PHC400A95-11.0	13.20	11	11	27	
133	315	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	32	
134	341	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
135	342	PHC400A95-11.0	13.25	11	11	30	

旁站监理：王洪明　　质检员：：姜健辰　　施工日期：20170314