混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-16

工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目			施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		
桩机类型	高频锤			设计桩顶标高	13.2M		
方阵（ 3# ）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长(M)	有效桩长(M)	最后贯入度(MM)	备注
序号	桩号						
436	259	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	28	
437	260	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
438	261	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	27	
439	262	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	30	
440	263	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
441	264	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	27	
442	265	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	32	
443	301	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	25	
444	302	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
445	303	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	27	
446	304	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	32	
447	305	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	

旁站监理：王兴明　　质检员：：　　施工日期：20170314