混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-23

工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目			施工单位		特变电工新疆新能源股份有限公司	
桩机类型	高频锤			设计桩顶标高		13.2M	
方阵（ 3# ）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长(M)	有效桩长(M)	最后贯入度(MM)	备注
序号	桩号						
619	561	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
620	562	PHC400A95-11.0	13.18	11	11	27	
621	601	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	32	
622	602	PHC400A95-11.0	13.19	11	11	25	
623	603	PHC400A95-11.0	13.24	11	11	27	
624	604	PHC400A95-11.0	13.20	11	11	27	
625	605	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	32	
626	606	PHC400A95-11.0	13.24	11	11	27	
627	607	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	30	
628	608	PHC400A95-11.0	13.20	11	11	28	
629	609	PHC400A95-11.0	13.19	11	11	27	
630	610	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
631	611	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	30	
632	612	PHC400A95-11.0	13.19	11	11	27	
633	613	PHC400A95-11.0	13.20	11	11	32	
634	614	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
635	615	PHC400A95-11.0	13.25	11	11	30	
636	616	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	25	
637	617	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
638	618	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
639	619	PHC400A95-11.0	13.24	11	11	32	
640	620	PHC400A95-11.0	13.24	11	11	27	
641	641	PHC400A95-11.0	13.18	11	11	30	
642	642	PHC400A95-11.0	13.19	11	11	28	
643	643	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
644	644	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
645	645	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	30	

旁站监理：王光明　　质检员：：苏健正　　施工日期：20170423