混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-06

工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目			施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		
桩机类型	高频锤			设计桩顶标高	13.20M		
方阵（ 7# ）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长(M)	有效桩长(M)	最后贯入度(MM)	备注
序号	桩号						
226	536	PHC300AB70	13.21	8	8	25	
227	537	PHC300AB70	13.23	8	8	29	
228	538	PHC300AB70	13.20	8	8	29	
229	539	PHC300AB70	13.19	8	8	28	
230	540	PHC300AB70	13.21	8	8	28	
231	541	PHC300AB70	13.23	8	8	29	
232	542	PHC300AB70	13.19	8	8	28	
233	543	PHC300AB70	13.21	8	8	26	
234	544	PHC300AB70	13.22	8	8	25	
235	545	PHC300AB70	13.19	8	8	28	
236	616	PHC300AB70	13.22	8	8	29	
237	617	PHC300AB70	13.21	8	8	28	
238	618	PHC300AB70	13.23	8	8	29	
239	619	PHC300AB70	13.21	8	8	24	
240	620	PHC300AB70	13.18	8	8	24	
241	621	PHC300AB70	13.17	8	8	29	
242	622	PHC300AB70	13.21	8	8	26	
243	623	PHC300AB70	13.21	8	8	25	
244	624	PHC300AB70	13.23	8	8	25	
245	625	PHC300AB70	13.21	8	8	24	
246	676	PHC300AB70	13.24	8	8	26	
247	677	PHC300AB70	13.22	8	8	25	
248	678	PHC300AB70	13.24	8	8	23	
249	679	PHC300AB70	13.23	8	8	24	
250	680	PHC300AB70	13.25	8	8	25	
251	箱变 1	PHC300AB70	13.01	8	8	27	桩顶设计 13.00M
252	箱变 2	PHC300AB70	13.00	8	8	29	
253	箱变 3	PHC300AB70	13.02	8	8	25	
254	箱变 4	PHC300AB70	13.00	8	8	29	
255	箱变 5	PHC300AB70	13.00	8	8	28	
256	箱变 6	PHC300AB70	13.01	8	8	29	

旁站监理：王兴明　　质检员：姜健正　　施工日期：20170317