混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-03

工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目			施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		
桩机类型	高频锤			设计桩顶标高	13.2M		
方阵（ 9# ）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长(M)	有效桩长(M)	最后贯入度(MM)	备注
序号	桩号						
91	101	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	26	
92	102	PHC400A95-11.0	13.21	11	11	27	
93	103	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	28	
94	104	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
95	105	PHC400A95-11.0	13.24	11	11	28	
96	106	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	26	
97	107	PHC400A95-11.0	13.21	11	11	27	
98	108	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
99	109	PHC400A95-11.0	13.21	11	11	31	
100	110	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
101	111	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	29	
102	112	PHC400A95-11.0	13.20	11	11	27	
103	113	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
104	114	PHC400A95-11.0	13.20	11	11	28	
105	115	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	

旁站监理：王兴州　　质检员：[illegible]　　施工日期：20170320