混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-05

工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期20MWp光伏发电项目			施工单位		特变电工新疆新能源股份有限公司	
桩机类型	高频锤			设计桩顶标高		13.20M	
方阵（9#）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长（M）	有效桩长（M）	最后贯入度(MM)	备注
序号	桩号						
130	145	PHC400A95-11.0	13.25	11	11	27	
131	146	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	26	
132	147	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
133	148	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	29	
134	149	PHC400A95-11.0	13.20	11	11	27	
135	150	PHC400A95-11.0	13.24	11	11	25	
136	151	PHC400A95-11.0	13.24	11	11	27	
137	152	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
138	153	PHC400A95-11.0	13.21	11	11	26	
139	154	PHC400A95-11.0	13.19	11	11	27	
140	155	PHC400A95-11.0	13.20	11	11	29	
141	161	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
142	162	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
143	163	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	28	
144	164	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
145	165	PHC400A95-11.0	13.24	11	11	27	
146	166	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	30	
147	167	PHC400A95-11.0	13.24	11	11	27	
148	168	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
149	169	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	32	
150	170	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
151	171	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
152	172	PHC400A95-11.0	13.20	11	11	27	
153	173	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
154	174	PHC400A95-11.0	13.20	11	11	28	
155	175	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
156	176	PHC400A95-11.0	13.20	11	11	27	
157	177	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
158	178	PHC400A95-11.0	13.20	11	11	24	

旁站监理：王兴明　　质检员：袁佳正　　施工日期：20170322