混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-06

工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期20MWp光伏发电项目			施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		
桩机类型	高频锤			设计桩顶标高	13.20M		
方阵（9#）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长(M)	有效桩长(M)	最后贯入度(MM)	备注
序号	桩号						
159	179	PHC400A95-11.0	13.20	11	11	27	
160	180	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
161	181	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	26	
162	182	PHC400A95-11.0	13.20	11	11	27	
163	183	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	29	
164	184	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
165	185	PHC400A95-11.0	13.18	11	11	27	
166	186	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	28	
167	187	PHC400A95-11.0	13.18	11	11	27	
168	188	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
169	189	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	30	
170	190	PHC400A95-11.0	13.18	11	11	27	
171	191	PHC400A95-11.0	13.17	11	11	27	
172	192	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	32	
173	193	PHC400A95-11.0	13.21	11	11	27	
174	194	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
175	195	PHC400A95-11.0	13.21	11	11	27	
176	201	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
177	202	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	28	
178	203	PHC400A95-11.0	13.24	11	11	27	
179	204	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
180	205	PHC400A95-11.0	13.25	11	11	27	
181	206	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	24	
182	207	PHC400A95-11.0	13.25	11	11	27	
183	208	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
184	209	PHC400A95-11.0	13.20	11	11	27	
185	210	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	26	
186	211	PHC400A95-11.0	13.24	11	11	27	
187	212	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	29	

旁站监理：王兰州　　质检员：姜德正　　施工日期：20170323