混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-16

工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目			施工单位		特变电工新疆新能源股份有限公司	
桩机类型	高频锤			设计桩顶标高		13.2M	
方阵（ 9# ）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长(M)	有效桩长(M)	最后贯入度(MM)	备注
序号	桩号						
438	604	PHC400A95-12.0	13.21	12	12	27	
439	605	PHC400A95-12.0	13.20	12	12	30	
440	621	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
441	622	PHC400A95-12.0	13.21	12	12	27	
442	627	PHC400A95-12.0	13.19	12	12	32	
443	628	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	25	
444	629	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
445	630	PHC400A95-12.0	13.24	12	12	27	
446	631	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	32	
447	632	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
448	633	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	30	
449	634	PHC400A95-12.0	13.19	12	12	28	
450	635	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
451	636	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
452	637	PHC400A95-12.0	13.19	12	12	30	
453	638	PHC400A95-12.0	13.21	12	12	27	
454	639	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
455	640	PHC400A95-12.0	13.25	12	12	32	
456	641	PHC400A95-12.0	13.24	12	12	25	
457	642	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
458	643	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	30	
459	644	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	28	
460	645	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	

旁站监理：王亮明　　质检员：姜俊飞　　施工日期：20170407