混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-08

工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期20MWp光伏发电项目			施工单位		特变电工新疆新能源股份有限公司	
桩机类型	高频锤			设计桩顶标高		13.20M	
方阵（ 10# ）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长(M)	有效桩长(M)	最后贯入度(MM)	备注
序号	桩号						
233	405	PHC400A95-12.0	13.24	12	12	27	
234	406	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
235	407	PHC400A95-12.0	13.25	12	12	28	
236	408	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
237	409	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
238	410	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
239	411	PHC400A95-12.0	13.19	12	12	24	
240	412	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
241	413	PHC400A95-12.0	13.21	12	12	30	
242	414	PHC400A95-12.0	13.18	12	12	28	
243	415	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
244	416	PHC400A95-12.0	13.21	12	12	27	
245	417	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	30	
246	418	PHC400A95-12.0	13.21	12	12	27	
247	419	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
248	420	PHC400A95-12.0	13.20	12	12	32	

旁站监理：　　施工员：　　施工日期：20170329