混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-06

工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目			施工单位		特变电工新疆新能源股份有限公司	
桩机类型	高频锤			设计桩顶标高		13.20M	
方阵（11#）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长（M）	有效桩长（M）	最后贯入度(MM)	备注
序号	桩号						
87	127	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	30	
88	128	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
89	129	PHC400A95-12.0	13.20	12	12	32	
90	130	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	30	
91	131	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
92	132	PHC400A95-12.0	13.21	12	12	32	
93	133	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	30	
94	134	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
95	135	PHC400A95-12.0	13.24	12	12	32	
96	136	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	30	
97	137	PHC400A95-12.0	13.21	12	12	27	
98	138	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	32	
99	139	PHC400A95-12.0	13.21	12	12	30	
100	140	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
101	141	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	32	
102	142	PHC400A95-12.0	13.20	12	12	30	
103	143	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
104	144	PHC400A95-12.0	13.20	12	12	32	
105	145	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	30	
106	146	PHC400A95-12.0	13.20	12	12	27	
107	147	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	32	
108	148	PHC400A95-12.0	13.21	12	12	30	
109	149	PHC400A95-12.0	13.20	12	12	27	
110	150	PHC400A95-12.0	13.17	12	12	29	
111	151	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	

旁站监理：王然明　　施工员：[illegible]　　施工日期：20170311