混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-13

工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目			施工单位		特变电工新疆新能源股份有限公司	
桩机类型	高频锤			设计桩顶标高		13.20M	
方阵（ 11# ）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长(M)	有效桩长(M)	最后贯入度(MM)	备注
序号	桩号						
337	546	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	32	
338	547	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	30	
339	548	PHC400A95-12.0	13.19	12	12	27	
340	549	PHC400A95-12.0	13.21	12	12	29	
341	550	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
342	551	PHC400A95-12.0	13.19	12	12	32	
343	552	PHC400A95-12.0	13.21	12	12	30	
344	553	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
345	554	PHC400A95-12.0	13.25	12	12	32	
346	555	PHC400A95-12.0	13.24	12	12	30	
347	556	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
348	557	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	32	
349	558	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	32	
350	669	PHC400A95-12.0	13.19	12	12	30	
351	670	PHC400A95-12.0	13.17	12	12	27	

旁站监理：王兴州　　施工员：姜佳正　　施工日期：20170314