混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-03

工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目			施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		
桩机类型	高频锤			设计桩顶标高	13.2M		
方阵（ 12# ）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长(M)	有效桩长(M)	最后贯入度(MM)	备注
序号	桩号						
50	106	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
51	141	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
52	142	PHC400A95-12.0	13.24	12	12	27	
53	143	PHC400A95-12.0	13.24	12	12	24	
54	144	PHC400A95-12.0	13.21	12	12	27	
55	145	PHC400A95-12.0	13.20	12	12	27	
56	146	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	30	
57	147	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	32	
58	148	PHC400A95-12.0	13.20	12	12	28	

旁站监理：王兴明　　施工员：姜俊亚　　施工日期：20170320