混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-05

工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期20MWp光伏发电项目			施工单位		特变电工新疆新能源股份有限公司	
桩机类型	高频锤			设计桩顶标高		13.20M	
方阵（12#）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长（M）	有效桩长（M）	最后贯入度（MM）	备注
序号	桩号						
104	197	PHC400A95-12.0	13.20	12	12	29	
105	198	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
106	199	PHC400A95-12.0	13.20	12	12	27	
107	200	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	28	
108	201	PHC400A95-12.0	13.21	12	12	27	
109	202	PHC400A95-12.0	13.20	12	12	27	
110	203	PHC400A95-12.0	13.17	12	12	30	
111	204	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	29	
112	205	PHC400A95-12.0	13.20	12	12	27	
113	206	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	28	
114	207	PHC400A95-12.0	13.19	12	12	29	
115	208	PHC400A95-12.0	13.18	12	12	27	
116	209	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
117	210	PHC400A95-12.0	13.18	12	12	28	
118	211	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
119	212	PHC400A95-12.0	13.20	12	12	27	
120	213	PHC400A95-12.0	13.18	12	12	30	
121	214	PHC400A95-12.0	13.17	12	12	29	
122	215	PHC400A95-12.0	13.25	12	12	27	
123	216	PHC400A95-12.0	13.21	12	12	29	
124	217	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
125	218	PHC400A95-12.0	13.21	12	12	27	
126	219	PHC400A95-12.0	13.24	12	12	28	
127	220	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
128	221	PHC400A95-12.0	13.24	12	12	27	
129	222	PHC400A95-12.0	13.21	12	12	30	
130	223	PHC400A95-12.0	13.25	12	12	29	
131	224	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
132	225	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	28	
133	226	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	29	

旁站监理：王兴州　　施工员：李俊江　　施工日期：20170321